

**Tecnico Patrimoniale**Direttore *ad interim*: Ing. Umberto Nocco**RELAZIONE TECNICA****Oggetto: Ospedale Filippo Del Ponte – Padiglione Ottagono****Storia**

Il Padiglione Ottagono dell'Ospedale Filippo Del Ponte è stato completato nel 1938. Oggi è parzialmente utilizzato per attività sanitaria, concentrata al piano terra dove sono ubicati gli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia e in una piccola porzione del primo piano (in adiacenza all'ex. Pad. Vedani) dove sono collocati gli spazi della PMA (laboratorio e sala operatoria). La restante parte del padiglione, una volta occupata dal Blocco Operatorio, è ormai in disuso dal trasferimento di quest'ultimo nel pad. Michelangelo.

Il piano terra è stato ristrutturato all'inizio degli anni 2000 con conclusione dei lavori e apertura dell'attività clinica nel 2001. La ristrutturazione ha comportato la realizzazione di 15 ambulatori attualmente utilizzati per la diagnostica ostetrico ginecologica (14 ambulatori) e per attività interventistica di base (n. 1 locale per colposcopie e isteroscopie). Da un punto di vista edile la ristrutturazione ha comportato la modifica del layout mediante utilizzo di pareti prefabbricate o in cartongesso, il rifacimento dei pavimenti e la realizzazione del controsoffitto ribassato in fibra minerale nel quale sono alloggiati anche i corpi illuminanti e i diffusori dell'impianti di trattamento dell'aria.

**Evento del 24 giugno e gestione dell'attività clinica**

In data 24 giugno 2019 alle ore 15:30 si è verificato il cedimento di un contro-soffitto di uno degli ambulatori allocati al piano terra del Padiglione Ottagono.

A seguito di un sopralluogo congiunto effettuato da Direzione Medica, Ufficio Tecnico, DAPSS e SPP, valutata la potenziale situazione diffusa sulle altre aree degli ambulatori, si è disposto lo sgombero di tutto il piano terra, anche per consentire più rapide analisi diffuse su tutta l'area..

L'esito di tali valutazioni ha decretato l'inagibilità e la conseguente impossibilità a continuare ad utilizzare l'area per le attività sanitarie.

Si è deciso di spostare l'attività sanitaria al piano 4° del Pad. Leonardo, area attualmente libera e appena riconsegnata a seguito di lavori di ristrutturazione. Le attività di trasferimento, che coinvolgono Logistica, Ingegneria Clinica e Servizi Informativi della ASST, sono tutt'ora in corso anche se, nella pianificazione di tali trasferimenti, si è data priorità alle visite non procrastinabili in quanto legate all'età gestazione delle pazienti gravide ed alle visite delle pazienti oncologiche; si sono inoltre garantite le prestazioni ad "accesso diretto" senza appuntamento.

Si precisa che il ripristino dell'area ambulatoriale al piano terra del Padiglione Ottagono deve essere comunque conclusa per poter proseguire quanto pianificato relativamente al trasferimento e alla ricollocazione di altre attività cliniche presenti presso l'Ospedale del Ponte (ad es. Chirurgia Pediatrica).

**Azioni poste in essere**

A fronte di quanto avvenuto, sono stati attuati i seguenti interventi:

1. Sopralluogo (previsto per domani alle 13.30) con ditta specializzata nella realizzazione di controsoffitti per valutare lo stato del controsoffitto attuale e le eventuali azioni correttive da porre in essere. Un primo rilievo ha evidenziato che un aumento delle pendinature del

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario**

**Direzione e sede:** viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - [www.asst-settelaghi.it](http://www.asst-settelaghi.it) - P.Iva e C.F. 03510050127

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA)

Ospedale Filippo Del Ponte (VA)

Ospedale di Cuasso al Monte

Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino)

Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111

[ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it](mailto:ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it) PEC: [protocollo@pec.asst-settelaghi.it](mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it)

controsoffitto nonché un migliore ancoraggio alla struttura portante potrebbe essere sufficiente evitando la sostituzione completa. Di più l'implementazione dell'ancoraggio diretto alla soletta di elementi pesanti (ad esempio bocchette di mandata dell'impianto di trattamento aria) potrà contribuire alla stabilità complessiva mediante alleggerimento del carico che grava sulle strutture del soffitto stesso.

Si prevede di iniziare quelle attività – qualora ritenute corrette in sede di sopralluogo – già dalla zona di ingresso per proseguire in senso antiorario nei quattro corridoi che costituiscono l'ambulatorio allo scopo di ripristinare l'utilizzo progressivo dei locali a partire da quello utilizzato per le isteroscopie.

2. Come concordato con l'RSPP, le attività non potranno essere riprese nel Padiglione in oggetto sino alla conclusione degli interventi di messa in sicurezza e conseguente ripristino dell'agibilità della struttura.

Tutte le azioni sopra elencate mirano a garantire la sicurezza di chi utilizza a vario titolo il padiglione, anche allo scopo di ripristinare l'utilizzo della struttura. Ulteriori interventi e/o attività potranno essere comunicate e pianificate solo a esito del sopralluogo sopra indicato.

Varese, 25.6.2019

Il Responsabile del Servizio  
di Prevenzione e Protezione  
(ing. Giovanni Piazza)



Il Direttore *ad interim* della S.C.  
Tecnico Patrimoniale  
(ing. Umberto Nocco)

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario**

**Direzione e sede:** viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - [www.asst-settelaghi.it](http://www.asst-settelaghi.it) - P.Iva e C.F. 03510050127  
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA)      Ospedale Filippo Del Ponte (VA)      Ospedale di Cuasso al Monte  
Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio)      Ospedale Luini Confalonieri (Luino)  
Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111  
ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it      PEC: [protocollo@pec.asst-settelaghi.it](mailto:protocollo@pec.asst-settelaghi.it)