



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0908 del - 8 SET. 2017

OGGETTO: ACQUISTO DI UNA CELLA FRIGORIFERA - CAMERA FREDDA MODULARE - OCCORRENTE ALLA S.C. LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA DEL PRESIDIO DI VARESE - OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI - AFFIDATO ALLA DITTA ROTAFRIGOR SRL DI BERGAMO - (IMPORTO COMPLESSIVO EURO 22.692,00 IVA COMPRESA).

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DR. CALLISTO BRAVI

IL DIRETTORE S.C. APPROVVIGIONAMENTI

Accertata la competenza procedurale, verificata la regolarità tecnica dell'istruttoria e la legittimità, sottopone in data 04/09/2017 l'allegata proposta di deliberazione n. 1068 sull'argomento all'oggetto specificato, il cui costo rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del procedimento

Luisa Farina

Il Direttore S.C. Approvvigionamenti

Gianni Conti

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Accertata la regolarità contabile e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento ha registrato contabilmente l'importo complessivo di € 22.692,00 come segue:


(n. conto economico, n. autorizzazione, BPE dell'esercizio 20.....)

.....
.....
120.300 € 22.692,00 di 2522
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

altro

data 5.9.2017

Il Direttore S.C. Economico-Finanziaria
(Dott. Dario Lorenzon)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0908 del - 8 SET. 2017

La deliberazione si compone di n. 12 pagine, di cui n.7 pagine di allegati, parte integrante.

IL DIRETTORE S.C. APPROVVIGIONAMENTI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" ed ulteriormente modificata ed integrata dalla L.R. n. 41 del 22.12.2015;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

premesse che il Direttore della S.C. Laboratorio di Microbiologia ha richiesto l'acquisto e l'installazione di una cella frigorifera modulare completa di impianto di raffreddamento da installare al piano -1 del padiglione Day Center, locale magazzino, per la conservazione secondo le norme ISO di terreni di coltura e diagnostici vari;

preso atto della condivisione dell'acquisto espressa con note e-mail agli atti d'ufficio, dal Direttore Sanitario e dal Direttore della S.C. Tecnico Patrimoniale;

verificato che


- l'ammontare della fornitura qui trattata non supera l'importo di € 40.000,00 IVA esclusa;
- al momento non esiste la possibilità di avvalersi di convenzioni quadro CONSIP, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 e s.m.i.;
- non esistono procedure centralizzate regionali;

preso atto che in assenza di apposita Convenzione Consip, l'art. 7 comma 2, del D.L. n. 52/2012, come convertito nella legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti;

visto l'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18.4.2016 che per servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 consente l'affidamento diretto;

reso noto che è stata predisposta *RDO (Richiesta di Offerta)* n. 87720998 sulla piattaforma regionale Sintel mediante pubblicazione della documentazione a corredo (Lettera di Invito), estendendo l'invito a n. 4 operatori economici selezionati tra quelli presenti per la categoria merceologica di riferimento, ponendo a base d'asta l'importo di € 30.000,00 oltre iva e fatta salva la clausola di risoluzione anticipata in caso di attivazione di convenzioni Consip/Arca;

preso atto che in data 3.8.2017 alla scadenza della procedura hanno presentato offerta le ditte di seguito elencate, le quali hanno proposto le seguenti condizioni economiche:

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0908 del - 8 SET. 2017

Ditte	Protocollo offerta	Imponibile
Angelantoni Life Science Srl	1501753117555	€ 23.980,00
Frigorbox International Srl	1501740214421	€ 23.427,00
Rotafrigor Srl	1501588426154	€ 15.300,00

accertata l'idoneità tecnica dell'apparecchiatura proposta dalla ditta Rotafrigor Srl di Bergamo, che ha presentato miglior offerta, espressa dalla S.C. Tecnico Patrimoniale;

considerato altresì che la ditta Rotafrigor Srl, a seguito di sopralluogo effettuato nei locali ove l'apparecchiatura sarà installata e coadiuvato dal referente della S.C. Tecnico Patrimoniale, ha ritenuto opportuno, nell'ambito dell'offerta commerciale, sottoporre *Proposta di situazione migliorativa* che include la fornitura di una unità refrigerante che consentirebbe di non creare condizioni di elevate temperature nel locale predisposto;

preso atto che:

- l'offerta migliorativa è pari a complessive € 18.600,00 + (iva 22%) € 4.092,00 = € 22.692,00 ampiamente al di sotto delle proposte delle ditte seconda e terza classificate in graduatoria;
- con nota mail del 30.8.2017 il referente della S.C. Tecnico Patrimoniale ha segnalato l'idoneità e congruità della *Proposta migliorativa* della Rotafrigor Srl;

ritenuto, sulla base di quanto sin qui esposto, di proporre di affidare alla ditta Rotafrigor Srl di Bergamo, ad esito di *RDO (Richiesta di offerta)* pubblicata sulla piattaforma informatica regionale Sintel, la fornitura di una cella frigorifera occorrente alla S.C. Laboratorio di Microbiologia per un importo di spesa complessivo pari ad € 18.600,00 + iva 22% € 4.092,00 = € 22.692,00;

visto il Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria adottato con delibera n. 777 del 4.8.2017;

propone l'adozione della conseguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di affidare alla ditta Rotafrigor di Milano ad esito di *RDO (Richiesta di offerta)* pubblicata sul portale M.E.P.A. di Consip, la fornitura di n. 1 cella frigorifera, camera fredda modulare, occorrente alla S.C. Laboratorio di Microbiologia – alle condizioni di fornitura presenti



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0908 del - 8 SET. 2017

nell'offerta n. 17/368 dell'1.8.2017 allegata quale parte integrante e sostanziale (ALL 1) per un importo complessivo di € 18.600,00 + iva 22% € 4.092,00 = € 22.692,00;

2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Simonetta della S.C. Approvvigionamenti;
3. di nominare ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs 50/2016 il Sig. Adolfo Caccia, P.I. della S.C. Tecnico Patrimoniale, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
4. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 22.692,00 siano imputati al conto di Bilancio 120300 *Impianti e macchinari generici* dell'esercizio 2017;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 modificata dalle LL.RR. n. 23/2015 e n. 41/2015, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Callisto Bravi)

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott.ssa Paola Bianco)

**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dr. Carlo Alberto Tersalvi)

**IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO**
(Dr.ssa Adelina Salzillo)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0908 del - 8 SET. 2017

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale www.asst-settelaghi.it così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal **21 SET. 2017** e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Funzionario addetto

(Claudia Bortolato)

La presente deliberazione è stata trasmessa il, per il controllo preventivo, alla Giunta Regionale con elenco n. prot. n.....ai sensi della L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i. art. 17 comma 4.

- Approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. del
- Esecutiva dal per silenzio assenso
-

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Paola Bianco)

La presente copia fotostatica, composta da n. fogli numerati progressivamente dal n. al n., è conforme all'originale.
Varese, li

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Il Funzionario addetto

(Claudia Bortolato)



Spett.le
ASST SETTE LAGHI
 Viale Borri, 57
VARESE

Bergamo, 01/08/2017

ALLEGATO C - OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: **TORNANTE DI CELLI FRIGORIFERI - CADUTA EMPEDDA MORDELLARE - CID 2011/0611**

Il sottoscritto **GIUSEPPE ROTA** nato a **BERGAMO** il **12/06/1936**

in qualità di **legale rappresentante**

dell'impresa **ROTAPRIGOR SRL**

con sede in **BERGAMO**

C.F. **0165246016**

la quale partecipo alla gara in oggetto

in **Bergamo**

DICHIARA DI OFFERIRE QUANTO SEGUO:

SCONTO OFFERTO SULLA BASE DI CARA DI € 30.000,00 OLTRE IVA: % **30**

PREZZO COMPLESSIVO NETTO OFFERTO:

€ **15.300,00** Oltre IVA 2,2% (in cifra)
 € **Quantità in lettere** Oltre IVA variabile % (in lettere)

DICHIARA DI OFFERIRE LA SEGUENTE APPARECCHIATURA

q. ta	apparello, natura, descrizione e nome commerciale	prezzo unitario (in lire)	prezzo unitario (in lire)	valore
01	Fornitura di cella frigorifera - Camera Fredda - modulo in acciaio alla S.C. Laboratorio di Microbiologia del presidio ospedaliero Ospedale di Varese di Varese - ASST dei Sette Laghi. CIG: 74813885E		15.300,00	15.300,00

ROTAPRIGOR SRL
ROTAPRIGOR S.p.A.
BERGAMO

Rotalfrigor srl
 via F.lli Rota, 10
 20129 Bergamo (Italy) info@rotalfrigor.it
 Tel. 035 251169
 Fax 035 280520
 CAP SOC. 15 EURO 02.000.00
 REG. IMPR. BGSF/IVA 01632040166



ASSOCIATI CON INDUSTRIA BERGAMO **CE**

www.rotalfrigor.it



ICIM

CERTIFICATI

ALLEGATO N. 0908 ATA
 alla Del. n. 0908 del 8 SET. 2017

6



Spett.le
ASST SETTE LAGHI
 Viale Bovi, 57
VARESE

Bergamo, 01/08/2017

ALLEGATO C - OFFERTA ECONOMICA SISTEMA TECNICO MIGLIORATIVO

OCCORRENZA: FORNITURA DI CELLE FRIGORIFERE - CUMERI FREDDI INDICATE - CIG: Z46E7466FE

Presentazione GIUSEPPE ROLA - Bergamo - 021001010

Legale: rappresentante

dell'ingegnere ROTARFRIGOR SRL

cons. sede in BERGAMO

C.F.

in quale pertiene alla parte in oggetto

in: www.asstsette.it

Via F.lli ROLA, 10

P. IVA: 01602400166

DICHIARA DI OFFERIRE QUANTO SEGUE:

SCONTI OFFERTI SULLA BASE DI CARA DI € 30.000,00 OLTRE IVA: 34%

PREZZO COMPLESSIVO NETTO OFFERTO:
 € 18.600,00 - Oltre IVA 22 % (in cifre)
 € 22.692,00 - Oltre IVA 22% (in lettere)

DICHIARA DI OFFERIRE LA SEGUENTE APPARECCHIATURA

Q.tà	Apparecchiatura descrittiva e nome commerciale	prezzo unitario In euro	prezzo unitario In lire	prezzo unitario In euro	prezzo unitario In lire
01	Fornitura di celle frigorifere "Camera Fredda" modulare con Helix. Ingresso acqua da potabilità. Assicurazione alla SICA. Laboratorio di microbiologia del prelievo ospedaliere Ospedale di Circolo di Varese - ASST Dei Sette Laghi. CIG: Z46E7466FE				

ROTARFRIGOR SRL
 ROTARFRIGOR S.p.A.
 BERGAMO

Rotarfrigor srl
 via F.lli Rola, 10
 20129 Bergamo (Italy)
 Tel: 035 251169
 Fax 035 260520
 info@rotarfrigor.it
 CAP SOC. IV EURO 92.000,00
 REG. IMPR. BG/IF IVA 01632040166




ASSOCIATI CONFINDUSTRIA BERGAMO


CERTIFICATI


www.rotarfrigor.it


to

Cognome **ROTA**
 Nome **GIUSEPPE**
 nato il **22.10.1930**
 (atto n. **1752** P. **1** S. **1930**)
 a **BERGAMO** (C. **BO**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **BERGAMO (GG)**
 Via **F.LLI ROTA 10**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **INDUSTRIALE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.70**
 Capelli **BIANCHI**
 Occhi **CASTANI**
 Segna particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *Giuseppe Rota*
BERGAMO il **10.01.2008**
 P. IL SINDACO
 Imprimatur dal dir. Ufficio anagrafe


Scadenza: **09/01/2013**
 VALIDITA' PROTEGATA
 ai sensi dell'art. 10 del
 D.L. 251/2000 art. 42
 fino al **09/01/2018**

 Diritti: Fisso + Segr. 5,42
AO 6836089

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 BERGAMO
CARTA D'IDENTITÀ
 N° **AO 6836089**
 ES
 ROTA GIUSEPPE

∞



Bergamo 01/08/2017

Spett.le
ASST SETTE LAGHI
Viale Borri, 57
VARESE

Prev. 17/368

OGGETTO: FORNITURA DI CELLA FRIGORIFERA- CAMERA FREDDA-MODULARE OCCORRENTE ALLA S.C. LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE-ASST DEI SETTE LAGHI. (CIG: Z81F186FE)

Con la presente Vi sottoponiamo ns. offerta per la fornitura ed installazione di quanto segue:

A: Cella frigorifera	
Cella componibile di alta qualità prodotta interamente in Italia di tipo prefabbricato per temperatura negativa completa di pavimento così composta:	
➤	pannelli componibili strutturati in camera di acciaio zincato-preverniciato anigradio modulare passo 20 cm, bianco RAL 9010 di tipo "sandwich" con interposta schiuma di poliuretano (PUR) con densità pari a 43 kg/m ³ , finiture sanitarie ottenute mediante profili di tipo arrotondato applicati nelle giunzioni tra pareti, pavimento e soffitto;
➤	pavimento realizzato con lamiera plastificata
➤	dimensioni esterne mm (L.X.P.X.A) 2630X1830X2830
➤	dimensioni interne mm (L.X.P.X.A) 2430X1630X2630
➤	spessore isolamento 100 mm;
➤	volumetria interna 10,4 m ³ circa
➤	porta manuale a battente da 800x1900 mm completa di maniglia con chiave e apertura di sicurezza interna;
➤	illuminazione interna;
➤	temperatura interna -2/+10°C regolabili;

B: Accessori per Impianto Monoblocco	
➤	Foro per applicazione monoblocco
➤	Fornitura e installazione unità refrigerante senza tubazioni di tipo monoblocco a parete con compressore ermetico Monofase 230V condensato ad aria funzionante con gas ecologico R404A, completo di tutte le apparecchiature di sicurezza dell'impianto, controllo della ventilazione pressostatico, strumentazione elettronica di controllo, espansione mediante capillare, sbrinamento automatico, evaporazione acqua di condensa così come descritto nell'allegata scheda tecnica.
Manodopera specializzata per la messa in opera degli impianti a regola d'arte.	
Disegni esecutivi della cella e degli impianti, schemi frigoriferi ed elettrici, certificato di collaudo di messa in pressione dell'impianto e regolare tenuta, manuale dell'impianto.	

Rotarfrigor srl
Via F.lli Rella, 10
24129 Bergamo (Italy)
tel 035 251169
fax 035 260520
info@rotarfrigor.it

Cap. Soc. i.v. € 92.000,00
Reg. Impr. Bg / P. Iva 01632040166



ASSOCIATI CONFINDUSTRIA BERGAMO



CERTIFICATI

Handwritten signature and initials

certificazioni, schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati, dichiarazione di conformità

C: Scaffalatura	
Mod. INOX STANDARD	
► Struttura	autoportante in acciaio inox 18/10 (montante 30x30)
► Ripiani	in acciaio inox 18/10 - Lisci (bordo 40 mm)
► Portata strutturale x singolo elemento	Max 800 kg. uniformemente distribuita
► Portata x singolo ripiano uniformemente distribuita	Max kg 150 x ripiano
► Regolazione ripiani in altezza	passo ogni 500 mm
► Conforme & Certificata	HACCP & NF Hygiene Alimentaire idonea per uso alimentare
► Resistenza al freddo	fino a -30°C
► Montaggio	ad INCASTRO PREASSEMBLATO senza viti e senza crociere

D: Manutenzione preventiva

Nostri interventi di manutenzione preventiva previsti per i 36 mesi successivi dalla data del collaudo che prevedono un intervento ogni 12 mesi in data da concordare con il Vostro Ufficio Tecnico.

Le operazioni di manutenzione preventiva prevedono il controllo generale delle apparecchiature, la verifica della tenuta dell'impianto frigorifero con la ricerca di eventuali perdite, il rabbocco di eventuale gas frigorifero mancante e qualsiasi materiale di consumo necessario alle attività.

Rotarfrigor srl
Via F.lli Rota 10
24129 Bergamo (Italy)

tel. 035 251169
fax 035 260520
info@rotarfrigor.it

Cap. Soc. i.v. € 92.000,00
Reg. Impr. Bg / P. Iva 01632040166



ASSOCIATI CONFINDUSTRIA BERGAMO

CERTIFICATI

lo



CONDIZIONI DI FORNITURA

Imballo/Resa:

Compresi franco Ospedale Circolo di Varese (VA)
3/4 settimane lavorative d.r.o. intese come tempi medi di produzione stimati alla data della presente quotazione

Consegna:

Come indicato alla voce "Modalità di fatturazione" nella Vostra lettera d'invito.

Fatturazione:

Come indicato alla voce "Modalità di fatturazione" nella Vostra lettera d'invito.

Pagamento:

Come indicato alla voce "Modalità e termini di pagamento" nella Vostra lettera d'invito.

Garanzia:

24 mesi dalla data del collaudo tecnico-economico così come previsto nella Vostra richiesta di cui all'oggetto.

Esclusioni:

I.V.A., ed altro non espressamente contemplato nell'offerta-preventivo in oggetto

INFORMATIVA

ROTAFRIGOR SRL ed i suoi operatori sono iscritti al Registro FGAS istituito con Comunicato del Ministero dell'Ambiente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L.11.02.2013 secondo quanto discusso all'art.13 del DPR 43/2012.
Ricordiamo che l'iscrizione al Registro FGAS e il conseguimento della Certificazione sono condizioni indispensabili perché un Operatore Professionale possa svolgere le attività inerenti gli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che comportino la manipolazione dei gas fluorurati ad effetto serra.

La violazione di quanto indicato dal D.P.R. n. 43/2012 comporta ai trasgressori sanzioni penali ed economiche di notevole rilevanza.

Il Registro Telematico, consultabile liberamente sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare www.fgas.it, permette al Committente di tutelarsi verificando le credenziali di chi svolge tali attività

Rotafriigor srl
Via F.lli Rota 10
24129 Bergamo (Italy)

tel. 035 251169
fax. 035 260520
info@rotafriigor.it

Cap. Soc. i.v. € 92.000,00
Reg. Impr. Rg/P. Iva 01632040166



ASSOCIATI / CONFINDUSTRIA BERGAMO



CERTIFICATI



ICIM

ROTAFRIGOR s.r.l.
BERGAMO
[Signature]



Bergamo 01/08/2017

Spett.le
ASST SETTE LAGHI
Viale Borri, 57
VARESE

Prev. 17/368A

OGGETTO: FORNITURA DI CELLA FRIGORIFERA- CAMERA FREDDA-MODULARE OCCORRENTE ALLA S.C. LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE- ASST DEI SETTE LAGHI. (CIG: ZA81F86FE)

Con la presente Vi sottoponiamo ns. offerta per la fornitura ed installazione di quanto segue:

PROPOSTA DI SITUAZIONE MIGLIORATIVA

A seguito del sopralluogo effettuato abbiamo verificato che, dato che la cella verrà installata in un ambiente chiuso, il gruppo refrigerante monoblocco potrebbe creare condizioni di elevate temperature a causa della necessità dello stesso di raffreddare il gas frigorifero.

Tale situazione potrebbe influire sulla temperatura dell'ambiente provocando problemi sia al motore stesso che alla merce in esso immagazzinata.

Pertanto Vi consigliamo di prevedere un impianto frigorifero di tipo a due sezioni costituito da un gruppo refrigerante da posizionare in zona areata in posizione protetta e da una unità interna la cella; per l'unità refrigerante avremmo individuato come posizione ideale, in accordo con il Vostro Responsabile Tecnico Sig. Caccia, il cavedio adiacente il locale stesso facilmente raggiungibile forando la parete di divisione.

Tale posizione è raggiungibile in sicurezza tramite un passaggio dotato di porta con serratura dedicato a tale cavedio tecnico; l'areazione dello stesso è garantita dalla presenza di adeguate griglie pedonali.

A: Cella frigorifera	
Cella componibile di alta qualità prodotta interamente in Italia di tipo prefabbricato per temperatura negativa completa di pavimento così composta:	
➤	pannelli componibili strutturati in camera di acciaio zincato-preverniciato antigraffio modulare passo 20 cm, bianco RAL 9010 di tipo "sandwich" con interposta schiuma di poliuretano (PUR) con densità pari a 43 kg/m ³ ; finiture sanitarie ottenute mediante profili di tipo arrotondato applicati nelle giunzioni tra pareti, pavimento e soffitto;
➤	pavimento realizzato con lamiera plastificata
➤	dimensioni esterne mm(L.XP.XA) 2630X1830X2830
➤	dimensioni interne mm (L.XP.XA) 2430X1630X2630

Rotalfrigor srl
Via F.lli Rota, 10
24129 Bergamo (Italy)
tel. 035 251169
fax 035 260520
info@rotalfrigor.it

Cap. Soc. i.v. € 92.000 00
Reg. Impr. Bg / P. Iva 01632040166



ASSOCIATI CONFINDUSTRIA BERGAMO



CERTIFICATI

ICIM

12